РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № ПВ5-83 (1)
Гр. Плевен, 20.07.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл 62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова Дирекция „Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискваните се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. **Цел на заявеното използване на водите:** *Обществено питейно-битово водоснабдяване*
2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** „Карстови води в Разградската формация" с код BG1G000K1HB050.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

След преглед на представената документация към заявление с Вх. № ПВ5-83/18.09.2017 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води е установено, че документацията не отговаря на изискванията на Закона за водите. С писмо изх. № ПВ5-83/17.10.2017 г. е уведомен заявителя да отстрани несъответствията по преписката.

С писмо изх. ПВ5-83/13.10.2017 г. е поискано становище от РИОСВ Шумен относно наличие на решение по ОВОС и ЗБР, на което с вх. № ПВ5-83/20.10.2017 г. РИОСВ Шумен е отговорила, че за съществуващи съоръжения не се изисква провеждане на процедура.

С вх. № ПВ5-83/14.11.2017 г. са представени част от необходимите документи. След преглед на представените документи е установено, че не е представен чертеж на кладенеца. С писмо изх. № ПВ5-83(1)/23.11.2020 г. е уведомен заявителя да представи необходимия документ. Тъй като в предоставения с предходното писмо срок не е изпратен необходимия документ, с писмо изх. № ПВ5-83(2)/11.06.2021г. отново е уведомен заявителя за окомплектоване на преписката. С писмо вх. № ПВ5-83 (3)/28.06.2021 г. е предоставен необходимия документ.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 295532102302348/05.07.2021 г. агенцията е отговорила, че няма задължения. Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че дружество „ВиК - Шумен" ООД няма задължения.

Извършена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

Направената преценка по чл.62, ал. 1 е положителна.

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunav-bd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

Подземно водно тяло „Карстови води в Разградската формация" с код BG1G000K1HB050 е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние по показателя „нитрати". Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показател NO3; 3.Запазване на добро химично състояние по останалите показатели

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ШК БПС – ВиК – Шумен – Писарево" (Шахтов кладенец)

Дълбочина – 8.0 м. Изграден чрез изкоп и спускане на бетонови пръстени с вътрешен диаметър Ø 3000/300 мм в интервала от 8.0 до +0.40 м. Водоприемната част е представена от вливни отвори (барбакани) с диаметър Ø 80 мм 17 броя в два реда в интервала от 4,00 до 7,50 м. Задтръбното пространство до дълбочина 3,50 м е запълнено с насип от глина, под него е трамбована глина а в интервала от 4.0 до 8,0 м с гравийна засипка. Устието на кладенеца е затворено с капак. Върху устието на кладенеца е изградена БПС с размери 10.0x6.0 м и височина 2.50 м.

Кладенецът е оборудван с потопяеми помпи (работна и резервна) „Вида" 11ПВ25х2 с дебит 11 л/сек, напор 48 м, спусната на дълбочина 6.0 м от терена. Водата от кладенеца се подава към резервоар с обем 120 м^3, от който водата се подава гравитачно към селото.

4.Място на водовземане:

Поземлен имот 56486.67.95, област Шумен, община Нови пазар, с. Писарево, м. АБАДЖИ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 504 кв. м, стар номер 000095, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-860/27.03 2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК.

Съоръжение	1970, К 7		WGS 84		Z
	X	Y	N	E	
ШК	4716286.790	9589849.563	43°29'21.875"	27°17'46.919"	330.20

5. Обект на водоснабдяване:

Питейно-битово водоснабдяване на с.Писарево, община Нови пазар, област Шумен

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит –0.4 л/сек

Годишно водно количество – 12614 m^3 /год.

Минимално необходимо водно количество за дейността – 9461 м^3/год.

Върхов дебит - 11.0 л/сек 1 час дневно с прекъсване, за допълване на резервоара

Статично водно ниво: 1.0 м, кота СВН – 329.20 м;

Допустимо понижение: 4.20 м до дълбочина на водното ниво 5.20 м

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца
- Да се извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10 2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води на всеки кладенец по:

а) показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати;

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.
- Да подържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

Басейнова Дирекция „ Дунавски район", гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org